

Seite 2
DIN EN 60617-7:1997-08

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm
-	IEC 617-1:1985	-
EN 60617-2:1996	IEC 617-2:1996	DIN EN 60617-2
EN 60617-3:1996	IEC 617-3:1996	DIN EN 60617-3
EN 60617-4:1996	IEC 617-4:1996	DIN EN 60617-4
EN 60617-5:1996	IEC 617-5:1996	DIN EN 60617-5
EN 60617-6:1996	IEC 617-6:1996	DIN EN 60617-6
EN 60617-7:1996	IEC 617-7:1996	DIN EN 60617-7
EN 60617-8:1996	IEC 617-8:1996	DIN EN 60617-8
EN 60617-9:1996	IEC 617-9:1996	DIN EN 60617-9
EN 60617-10:1996	IEC 617-10:1996	DIN EN 60617-10
EN 60617-11:1996	IEC 617-11:1996	DIN EN 60617-11
-	IEC 617-12:1991	DIN 40900-12:1992-09
EN 60617-13:1992	IEC 617-13:1993	DIN EN 60617-13:1994-01
-	Normen der Reihe ISO 31	Normen der Reihe DIN 1301
-	Normen der Reihe IEC 27	Normen der Reihe DIN 1304
EN 61082-2:1994	IEC 1082-2:1993	DIN EN 61082-2:1995-05



Änderungen



Gegenüber DIN 40900-7:1988-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die seit der Ausgabe der o. g. Norm bei der IEC international genormten Schaltzeichen wurden übernommen.
- b) EN 60617-7 wurde übernommen.
- c) Die im Anhang A der o. g. Norm enthaltenen Schaltzeichen (Schaltzeichen, die nur national genormt waren) sind entfallen.

Frühere Ausgaben



DIN VDE 700: 1925-10; DIN VDE 713: 1925-02, 1928-10, 1931-01; DIN VDE 717: 1925-02, 1928-10, 1930-08;
DIN 40700: 1941-01, 1961-01; DIN 40700-6: 1957-06; DIN 40700-20: 1968-06, 1977-05; DIN 40703: 1970-03;
DIN 40703 Bbl. 1: 1970-03; DIN 40713: 1953x-01, 1970-06, 1972-04; DIN 40713 Bbl. 1: 1954-07, 1974-04;
DIN 40713 Bbl. 2: 1956-08; DIN 40717: 1940-02, 1957xx-10, 1970-07, 1983-11; DIN 40900-7: 1988-03

NEU nach DIN EN 60617	ALT nach DIN 40900	
 <div data-bbox="188 548 609 622" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;">Leitungsschutzschalter 1pol.</div>		



07-01-02		Leistungsschalter-Funktion
07-01-03		Trennschalter-Funktion

KAPITEL 2: KONTAKTE
HAUPTABSCHNITT 2 – KONTAKTE MIT ZWEI ODER DREI
SCHALTSTELLUNGEN

CHAPITRE 2: CONTACTS
SECTION 2 – CONTACTS

Nr.	Schaltzeichen	Symbol	Beschreibung
07-02-01	Form 1		Schließer Dieses Schaltzeichen darf auch als allgemeines Symbol für einen Schalter angewendet werden.
07-02-02	Form 2		

HAUPTABSCHNITT 8 – ARTEN VON WIRKUNGEN ODER
ABHÄNGIGKEITEN

Nr.	Schaltzeichen	Symbol	Beschreibung
02-08-01			Thermische Wirkung
02-08-02			Elektromagnetische Wirkung

